

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО

Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 45

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Михаленко Елена Валентиновны.

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. от 15.06.2020 года, № 45, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«17» Июля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

проведена внеплановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, д. № 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей хозяйством Аванасьева Н.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание новой школы (пристрой) год постройки 1974				
1	В здании произвести ревизию электроосветительного оборудования, а именно: - Во всем здании в поэтажных коридорах, холлах и фойе кабели, прокладываемые открыто по стенам, заменить на кабели, имеющие защиту от распространения горения; - Запретить эксплуатацию электрических проводов с видимыми нарушениями защитных свойств изоляции в подвальном помещении и	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 42 а). (Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-	01.11.2021 г.	

	общих коридорах, холлах и фойе на всех этажах.	пасности» ст. 4; ст.82 п. 8.		
<i>Здание старой школы (основное строение) год постройки 1964.</i>				
2	Произвести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, расположенной с торца здания. Данную наружную пожарную лестницу восстановить.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 24.	01.11.2021 г.	
3	В здании произвести ревизию электроосветительного оборудования, а именно: - Во всем здании в поэтажных коридорах, холлах и фойе электросети, прокладываемые открыто по стенам, выполнить кабелями, имеющими защиту от распространения горения; - Запретить эксплуатацию электрических проводов с видимыми нарушениями защитных свойств изоляции в помещении актового зала, расположенных на первом этаже здания, в подвальном помещении, в общих коридорах, холлах и лестничных клетках на всех этажах; - В объеме основной лестничной клетки не допускать прокладку открытых электрических сетей на стенах.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 42 а). Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст.82 п. 8; ст. 151. СП 1.13130-2009 п. 4.4.4. (В лестничных клетках не допускается размещать открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботоочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.). СНИП 21-01-97 п. 6.32*.	01.11.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович .
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан
внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» Июля 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МОУ СОШ № 4 Михаленко Елена
Валентиновна.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» Июля 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.